



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie

10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16; tel. centrala 89 524 83 00; faks 89 527 43 10; psse.olsztyn@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-olsztyn

Olsztyn, 24 stycznia 2025 r.

KOMUNIKAT

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Wójtówku gm. Jeziorany, zaopatrującego: Wójtówko, Tłokowo, Kalis, Studnica, Potryty, Ustnik, Modliny, Kramarzewo, Polkajmy, Wilkiejmy, Franknowo, Wólka Szlachecka (12).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w badaniach wody z wodociągu publicznego w Wójtówku, gm. Jeziorany powiat olsztyński, stwierdzono przekroczenia wartości parametrycznych manganu. Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)



Z-CA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W OLSZTYNIE

mgr inż. Anna Rostek
specjalista epidemiolog
(dokument podpisany elektronicznie)