

HK.9020.1.64.2025

Ocena do sprawozdań z badania próbki wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając w oparciu o § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 416)

- po przeprowadzeniu kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia pobranej 24.02.2025 r. przez pracownika sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie
- z wodociągu publicznego w Wójtówku
- kod próbki:
- 73/OI – SUW, woda czysta
- na podstawie sprawozdań Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie nr LBŚiŻ-OBW/244/2025 Laboratorium w Elblągu LE-OBŻ/71w/2025

**stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.**

Woda w próbce oznaczonej ww. kodem w zakresie:

- zbadanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach nr 1A (tabela 1) i nr 1C (tabela 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- zbadanych parametrów fizykochemicznych nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku 1C (tabela 2) do ww. rozporządzenia ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Sporządziła: M. Przestrzelska